

Wyszków, dnia 11.12.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr: 308/Wys i 313/Wys z dnia 09.12.2025 r. z punktów:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle ul. Tadeusza Kościuszki 5, 07-210 Długosiodło (kran w kuchni)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długosiodle, ul. Tadeusza Kościuszki 3A, 07-210 Długosiodło (kran w kuchni)

oraz biorąc pod uwagę sprawozdania z badań wody: **nr HKL.9052.1.2763.2025 (częstkowe)** oraz **nr HKL.9052.1.2768.2025 (częstkowe)** z dnia 11.12.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego o prod. 100 – 1000 m³/d Długosiodło

Warunkiem przydatności wody do spożycia jest jej uprzednie gotowanie przez minimum 2 minuty.

Przegotowania wymaga też woda do: mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw.

Uzasadnienie

Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w w/w punktach poboru stwierdzono, że próbki wody w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiadają warunkom określonym w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli. W związku z przekroczeniem wartości parametrycznej < 10 jtk/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, przy jednoczesnym braku obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z tego urządzenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
BSzakas
Beata Kiliańczyk-Szawłowska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej – zakład budżetowy, ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło
2. Urząd Gminy Długosiodło, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie, ul. Serocka 7, 07-200 Wyszków
2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
3. Aa